

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüftes Baumuster	Hybrider Luftbefeuchter Humidos siehe Anlage 1
Auftraggeber / Hersteller	Mountair AG, Sonnenwiesenstr. 14, 8280 Kreuzlingen, Schweiz
Prüfdatum /-ort	20.-21.08.2014, 18.02.2015 Mountair AG, Sonnenwiesenstr. 14, 8280 Kreuzlingen, Schweiz
Prüfingenieur	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgend mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft:

Allgemeine Raumlufttechnik

VDI 6022, Blatt 1 (07/2011)	✓
SWKI VA104-01 (04/2006)	✓
VDI 3803, Blatt 1 (02/2010)	✓
ÖNORM H 6021 (09/2003)	✓
DIN EN 13779 (09/2007)	✓

Krankenhausbereich

DIN 1946 Teil 4 (12/2008) ¹	✓
SWKI 99-3 (05/2003)	✓

Prüfergebnis **Die Konformität des geprüften Gerätes mit den hygienerelevanten Anforderungen der o. g. Regelwerke wird bestätigt.**

Gültigkeitszeitraum 5 Jahre: 10.2015 – 10.2020

Registriernummer HKP 08/14 - 01

J. Kornack



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 19.10.2015, Berlin

¹ Gemäß DIN 1946 Teil 4 ist der Einsatz des geprüften Baumusters in OP-Abteilungen nicht zulässig.

* Regelwerke bzw. Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt.
Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden. Eine Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Zugänglichmachung ohne Anlagen oder in Auszügen oder sonst in unvollständiger Form bedarf der Zustimmung des Instituts für Lufthygiene (ILH) Berlin. Alle Rechte, wie insbesondere Urheber- und Leistungsschutzrechte, bleiben im Übrigen vorbehalten.